



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июля 2022 г.

№ 681-П

г. Салехард

Об утверждении Порядка организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны в соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории Ямало-Ненецкого автономного округа

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 сентября 2011 года № 87-ЗАО «О пожарной безопасности в Ямало-Ненецком автономном округе» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны в соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – Порядок).

2. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу:

2.1. принять меры по реализации Порядка;

2.2. организовать прием дублирования сигналов о возникновении пожара в подведомственных подразделениях пожарной охраны в соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.


3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе обеспечить дублирование сигнала о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны с объектов защиты муниципальной собственности классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 в соответствии с Порядком.

4. Исполнительным органам Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечить дублирование сигнала о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны с подведомственных объектов защиты классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 в соответствии с Порядком.

5. Департаменту гражданской защиты и пожарной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечить реализацию Порядка, в том числе привлечение к реализации Порядка государственного казенного учреждения «Противопожарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа».

6. Рекомендовать организациям всех форм собственности и ведомственной принадлежности обеспечить дублирование сигнала о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны с подведомственных объектов защиты классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 в соответствии с Порядком.

Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа



Д.А. Артюхов

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 11 июля 2022 года № 681-П

ПОРЯДОК

организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны в соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории Ямало-Ненецкого автономного округа

І. Общие положения

1.1. Порядок организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны в соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – Порядок, автономный округ) разработан в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях соблюдения требований части 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

1.2. Для реализации Порядка используются следующие основные понятия и определения:

объект – здание или группа зданий, оборудованные системами пожарной сигнализации, сигнал о срабатывании которых подлежит дублированию в подразделение пожарной охраны;

подразделение пожарной охраны – подразделение государственной противопожарной службы и иных видов пожарной охраны (муниципальной, ведомственной, частной или добровольной), предусмотренных статьей 4 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в зону ответственности которого попадает объект;

прибор пультной оконечный (далее – ППО) – техническое средство, являющееся компонентом системы передачи извещений о пожаре, обеспечивающее прием извещений от прибора объектового оконечного, их преобразование и дальнейшую передачу на автоматизированное рабочее место диспетчера (либо лицо его заменяющее), размещенное в подразделении пожарной охраны;

прибор объектовый оконечный (далее – ПОО) – техническое средство, являющееся компонентом системы передачи извещений о пожаре, устанавливаемое на контролируемом объекте, обеспечивающее прием извещений от системы пожарной автоматики объекта, передачу принятой информации по каналу связи на ППО;

система передачи извещений о пожаре – совокупность взаимодействующих технических средств, предназначенных для передачи по каналам связи и приема в пункте приема информации извещений о пожаре на защищаемом объекте (объектах) и иных извещений, формируемых системой пожарной автоматики объекта.

II. Требования предъявляемые к организации дублирования сигналов о возникновении пожара

2.1. В качестве основного канала связи между ПОО и ППО рекомендуется использование радиоканала, организованного в соответствии с нормативными документами по использованию радиочастотного ресурса Российской Федерации.

Возможно использование иных каналов связи в качестве дублирующих. Использование публичных телекоммуникационных сетей связи (сотовая связь GSM/IP-GPRS, информационно-телекоммуникационная сеть Интернет, телефонная связь и т.д.) допускается лишь при отсутствии технической возможности организации радиоканала (основного канала связи).

2.2. ПОО и ППО, установленные на объекте и в подразделении пожарной охраны и предназначенные для дублирования сигнала о возникновении пожара с объекта в подразделения пожарной охраны, должны иметь подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности.

2.3. Ограничение номенклатуры ПОО определяется необходимостью обеспечения его функциональной совместимости с ППО, установленным в подразделении пожарной охраны.

2.4. Дублирование сигналов о возникновении пожара осуществляется в ближайшем подразделении пожарной охраны, где создан пункт связи пожарной части, укомплектованный штатными диспетчерами (радиотелефонистами).

2.5. ПОО и ППО, установленные до принятия Порядка, могут эксплуатироваться до истечения их сроков службы, предусмотренных технической документацией.

В случае отсутствия в технической документации установленного срока службы (или при неопределенном сроке службы) ПОО и ППО могут эксплуатироваться в течение 10 лет с момента их установки или составления акта выполненных работ по установке ПОО и ППО.

По истечении сроков службы, предусмотренных абзацами первым, вторым настоящего пункта, ПОО и ППО подлежат замене.

2.6. Исходя из положений, установленных пунктом 15 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений могут осуществлять юридические лица или индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на данный вид деятельности, в перечень работ и услуг которых внесен подвид деятельности «Монтаж, техническое обслуживание и

ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ».